



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.МЮ63.В.00074

Серия RU № 0115227

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРДОВСЕРТИФИКАЦИЯ" (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ НА ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА). Место нахождения и фактический адрес: 430030, Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Титова, д.10. Телефон 8-(8342) 24-84-40 (41), факс 8-(8342) 23-41-44, адрес электронной почты certif.rm@bk.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЮ63 выдан 14.10.2013 Росаккредитацией.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Цветлит". ОГРН: 1021301063970. Место нахождения: город Санкт-Петербург, улица Кожевенная линия, дом 39, корпус 1А, Российская Федерация, 199106. Фактический адрес: Республика Мордовия, город Саранск, Александровское шоссе, 22, 430006. Телефон +78342291619, факс +7342291614, адрес электронной почты post@zvetlit.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Цветлит". Место нахождения: город Санкт-Петербург, улица Кожевенная линия, дом 39, корпус 1А, Российская Федерация, 199106. Фактический адрес: Республика Мордовия, город Саранск, Александровское шоссе, 22, 430006.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката или из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, на номинальное переменное напряжение 300/500 В частотой до 50 Гц марок NYM, NYMнг(A)-LS с числом жил 2, 3, 4 и 5, с номинальным сечением основных жил 1,5-35,0 кв.мм. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 3521-026-46671337-2015 "Кабель силовой с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение 300/500 В". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ акт о результатах анализа состояния производства № 50 от 16.12.2014 г., аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЮ63 от 14.10.2013 г. по 14.10.2018 г. выдан Росаккредитацией; протоколов испытаний: № 29-06.ТР ТС, № 30-06.ТР ТС от 08.06.2015 г. Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью "Саранскабель", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21КБ34 от 08.10.2013 г. по 08.10.2018 г.; № 32С-2015, № 33С-2015 от 11.06.2015 г. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью Испытательный Центр "Оптикэнерго", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21КБ29 от 04.03.2014 г. по 20.07.2016 г.; сертификата соответствия на систему менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (МС ISO 9001:2008), рег. № РОСС RU. 31010.04ЖЗМО/СМ-1-00129-2014 с 27.06.2014 г. до 27.06.2017 г., выданный ОС ООО Центр Сертификации "ДКС-Поволжье", ГОСТ ИЕС 60227-1-2011, ГОСТ ИЕС 60227-4-2011, ГОСТ 31565-2012.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям ОЖ4 по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей - не менее 30 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

15.06.2015

ПО

14.06.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

А. Ю. Гладков
(подпись)

А. Ю. Гладков
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Т. В. Бобровская
(подпись)

Т. В. Бобровская
(инициалы, фамилия)